

ДУ «Чернігівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України»
Лабораторія електромагнітних та інших фізичних факторів
Відділу фізичних та хімічних факторів
(повне найменування лабораторії)

Протокол вимірювань № 230 від 14.11.2024 р.

(номер, дата)

Протокол вимірювань освітленості у виробничих та громадських приміщеннях

Найменування (номер) приміщення: Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж економіки і технологій національного університету «Чернігівська політехніка» за адресою: м. Чернігів, вул. Козацька, 7, навчальні приміщення.

Номер приладу Люксметр Testo 540, заводський №39094758/907, свідоцтво про калібрування №02/6962/23 КЛ ТОВ«ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ» м. Житомир від 13.11.2023 р. чинне до 13.11.2024 р.

Дата проведення вимірювань 12 листопада 2024 р. (згідно договору № 22-03/103 від 24.06.2024 р.)

Напруга мережі $U_1 = 220 \text{ V} \pm 10\%$
(на початку вимірювання)

$U_2 = 220 \text{ V}$
(в кінці вимірювання)

Найменування чинного нормативного документа
ДСТУ Б В.2.2-6-97 «Будинки і споруди. Методи вимірювання освітленості».

ДБН В.2.5-28:2018 «Природне і штучне освітлення».

Стан освітлювальної установки Знаходяться в чистому вигляді і в робочому стані.

№ Контрольний точок	Місце вимірювання, найменування робочої поверхні	Глибина вимірювання (горизонтальна, вертикальна, похила) - висота від підлоги, м	Освітленість, лк												
			вимірювання			фактична			нормована			Висновок про ступінь відповідності освітлення на робочому місці чинним нормам			
			Комбіноване освітлення		Загальне освітлення	Комбіноване освітлення		Загальне освітлення	Комбіноване освітлення		Загальне освітлення				
			загальне	загальне + місцеве		загальне	загальне + місцеве		загальне	загальне + місцеве					
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
1	2	3													
Навчальна аудиторія № 16															
1	внутрішній кут праворуч далі від дверей	Г- 0,8м	-	-	415	-	-	-	-	415	-	-	-	400	
2	внутрішній кут ліворуч далі від дверей	Г- 0,8м	-	-	413	-	-	-	-	413	-	-	-	400	
3	посередині приміщення	Г- 0,8м	-	-	410	-	-	-	-	410	-	-	-	400	
4	внутрішній кут праворуч ближче до дверей	Г- 0,8м	-	-	408	-	-	-	-	408	-	-	-	400	
5	внутрішній кут ліворуч ближче до дверей	Г- 0,8м	-	-	407	-	-	-	-	407	-	-	-	400	
Навчальна аудиторія № 7															
6	внутрішній кут праворуч далі від дверей	Г- 0,8м	-	-	413	-	-	-	-	413	-	-	-	400	
7	внутрішній кут ліворуч далі від дверей	Г- 0,8м	-	-	410	-	-	-	-	410	-	-	-	400	
8	посередині приміщення	Г- 0,8м	-	-	408	-	-	-	-	408	-	-	-	400	
9	внутрішній кут праворуч ближче до дверей	Г- 0,8м	-	-	407	-	-	-	-	407	-	-	-	400	
10	внутрішній кут ліворуч ближче до дверей	Г- 0,8м	-	-	405	-	-	-	-	405	-	-	-	400	
Навчальна аудиторія № 8															
11	внутрішній кут праворуч далі від дверей	Г- 0,8м	-	-	415	-	-	-	-	415	-	-	-	400	
12	внутрішній кут ліворуч далі від дверей	Г- 0,8м	-	-	412	-	-	-	-	412	-	-	-	400	
13	посередині приміщення	Г- 0,8м	-	-	408	-	-	-	-	408	-	-	-	400	
14	внутрішній кут праворуч ближче до дверей	Г- 0,8м	-	-	405	-	-	-	-	405	-	-	-	400	
15	внутрішній кут ліворуч ближче до дверей	Г- 0,8м	-	-	403	-	-	-	-	403	-	-	-	400	
Навчальна аудиторія № 4															
16	внутрішній кут праворуч далі від дверей	Г- 0,8м	-	-	420	-	-	-	-	420	-	-	-	400	
17	внутрішній кут ліворуч далі від дверей	Г- 0,8м	-	-	418	-	-	-	-	418	-	-	-	400	
18	посередині приміщення	Г- 0,8м	-	-	414	-	-	-	-	414	-	-	-	400	
19	внутрішній кут праворуч ближче до дверей	Г- 0,8м	-	-	410	-	-	-	-	410	-	-	-	400	
20	внутрішній кут ліворуч ближче до дверей	Г- 0,8м	-	-	406	-	-	-	-	406	-	-	-	400	

Рівні штучного освітлення в навчальних аудиторіях № 16, 7, 8, 4, 21 Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж економіки і технологій національного університету» Чернігівська політехніка» за адресою: м. Чернігів, вул. Козацька, 7, відповідають вимогам ДБН В.2.5-28:2018 «Природне і штучне освітлення».

Навчальна аудиторія № 21													
21	внутрішній кут праворуч далі від дверей	Г-0,8м	-	418	-	418	-	418	-	-	-	400	
22	внутрішній кут ліворуч далі від дверей	Г-0,8м	-	415	-	415	-	415	-	-	-	400	
23	посередині приміщення	Г-0,8м	-	413	-	413	-	413	-	-	-	400	
24	внутрішній кут праворуч ближче до дверей	Г-0,8м	-	412	-	412	-	412	-	-	-	400	
25	внутрішній кут ліворуч ближче до дверей	Г-0,8м	-	410	-	410	-	410	-	-	-	400	

Висновок щодо обстеження освітлювальної установки При огляді освітлювальні установки знаходяться в чистому вигляді і в робочому стані.

Макаренко І.Г.

Макаренко
(підпис)



(посада, прізвище, ім'я, по батькові лікаря з загальної гігієни Чернівецького міськрайонного відділу ДУ «Чернівецький ОЦКПХ МОЗ»)

Погоджено: Завідувач Чернівецького міськрайонного відділу ДУ «Чернівецький ОЦКПХ МОЗ»
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

Н.Г. Курило

М.П