

ДУ «Чернігівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України»  
Лабораторія електромагнітних та інших фізичних факторів  
відділу фізичних та хімічних факторів  
(повне найменування лабораторії)

**ПРОТОКОЛ № 229 від 14 листопада 2024р.**

(номер, дата)

**проведення досліджень мікроклімату**

1. Дата проведення дослідження 12 листопада 2024 р.
2. Підприємство, адреса, цех, відділення Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж економіки і технологій національного університету «Чернігівська політехніка», за адресою: м. Чернігів, вул. Козацька, 7, навчальні приміщення.
3. Робоче місце (професія), технологічний процес, що виконується Робоче місце учня. Навчальний процес.
4. Мета дослідження Вимірювання температури та визначення відносної вологості повітря, згідно договору № 22-03/193 від 24.06.2024 р.
5. Засоби вимірювальної техніки Термогігрометр Testo 605-Н1, № заводський 056060534113007/5001.  
(найменування, тип, заводський номер)
6. Відомості про повірку: Свідоцтво про калібрування 12/6972/23 від 13.11.2023р. чинне до 13.11.2024р. КЛ ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ» м. Житомир.  
(номер свідоцтва, клеймування, термін дії)
7. Нормативні документи, відповідно до яких:
  - 1) ДСН 3.3.6.042-99 «Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень».  
(проводиться дослідження)
  - 2) ДБН В.2.2-3:2018 «Заклади освіти».  
ДБН В.2.5-67:2013 «Опалення, вентиляція та кондиціонування».  
(оцінюються результати)
8. Наявність джерел виділення тепла, вологи, санітарно-технічних пристроїв для нормалізації мікроклімату (кондиціонери, припливно-витяжна вентиляція тощо) Централізоване опалення.
9. Представник лабораторії (або фізична особа - підприємець) Заступник директора з навчальної роботи - Іляшенко Л.О.  
(посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис)
10. Посади, прізвища, імена, по батькові, підписи осіб, що виконували дослідження:  
Фельдшер-лаборант лабораторії ЕМП та інших фізичних факторів відділу дослідження фізичних та хімічних факторів – Белігорський Р.П.  
(посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис)
11. Результати досліджень метеорологічних факторів атмосферного повітря\*  
температура повітря \_\_\_\_\_ °С, швидкість руху \_\_\_\_\_ м/с, атмосферний тиск, мм. рт. ст.  
(для робочих місць на відкритій території)

12. Результати досліджень параметрів мікроклімату

№ з/п	Місце проведення досліджень	Час, коли проводились дослідження	Категорія робіт за якістю	Температура повітря, °С				Відносна вологість, %		Швидкість руху повітря, м/с	Інтенсивність теплового випромінювання Вт/м <sup>2</sup>	Атмосферний тиск, мм. рт. ст. або висота над рівнем моря, м*	
				фактичні значення	нормативні рівні	факт.	доп.	факт.	доп.				
	<b>Навчальні приміщення</b>												
1	Навчальна аудиторія № 16	09 <sup>00</sup>	-	за вологим термометром	за сухим термометром	за кувльковим термометром	за сухим термометром за індексом ТСН	факт.	доп.	факт.	доп.	факт.	доп.
2	Навчальна аудиторія № 17	09 <sup>20</sup>	-	-	17,7	-	17-20	52,6	40-60	-	-	-	-
3	Навчальна аудиторія № 8	09 <sup>40</sup>	-	-	18,5	-	17-20	51,2	40-60	-	-	-	-
4	Навчальна аудиторія № 4	10 <sup>00</sup>	-	-	18,7	-	17-20	56,3	40-60	-	-	-	-
5	Навчальна аудиторія № 21	10 <sup>20</sup>	-	-	19,0	-	17-20	57,2	40-60	-	-	-	-

\* за потреби

Дослідження проводив

Дослідження проводив

Фельдшер-лаборант лабораторії ЕМП та інших фізичних факторів відділу дослідження фізичних та хімічних факторів –

Велігорський Р.П.

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

**Висновок** (відповідність нормативу, оцінка за Гігієнічною класифікацією)

Параметри мікроклімату (температура та відносна вологість повітря) в Відокремленому структурному підрозділі «Фаховий коледж економіки і технологій національного університету «Чернігівська політехніка», м. Чернігів, вул. Козацька, 7, відповідають вимогам ДБН В.2.2-3:2018 «Заклади освіти», ДБН В.2.5-67:2013 «Опалення, вентиляція та кондиціонування».

Макаренко І.Г.

(посада, прізвище, ім'я, по батькові лікаря із загальної гігієни Чернігівського міськрайонного відділу ДУ «Чернігівський ОЦКПХ МОЗ»)



Н.Г. Курило

Погоджено: Завідувачка Чернігівського міськрайонного відділу ДУ «Чернігівський ОЦКПХ МОЗ»

М.П.